



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

наименование территориального органа МЧС России
629001, ЯНАО, город Салехард, улица Республики, дом 28, телефон 8 (34922) 3-16-21, 4-58-21, 3-17-03.
E-mail: gpn_yamal@mail.ru. ongk@bk.ru.

адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию город Ноябрьск
Управление НД и ПР ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

наименование органа государственного пожарного надзора
г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, стр. 25, тел. (3496) 311-202, e-mail: ogpn_noyabrsk@mail.ru

ОНД и ПР по МО г. Ноябрьск
место составления акта

«16» февраля 2021 года
дата составления акта
«18» часов «00» минут
время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№8

По адресу: 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Держинского, д. 7

место проведения проверки

статьи 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
статьи 9, 12, 13, 14 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
На основании: государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», распоряжения главного
государственного инспектора города Ноябрьск по пожарному надзору – начальника ОНДиПР
по МО г. Ноябрьск УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО подполковника внутренней службы
Мишина А.В. №8 от 03 февраля 2021 года.

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

проведена плановая, выездная проверка в отношении: объекта защиты – здание - Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №7" (ИНН 8905018947, ОГРН
1038900941298) (высокая категория риска)

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя

Дата и время проведения проверки:

в периоды: с 15 часов 00 минут по 17 часов 00 минут «09» февраля 2021 года (1 рабочий день).
с 17 часов 00 минут по 18 часов 00 минут «16» февраля 2021 года (1 рабочий день).

заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней (по факту – 2 рабочих дня).

рабочих дней/часов, ненужное зачеркнуть

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию
г. Ноябрьск УНДиПР ГУ МЧС РФ по ЯНАО.

наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку
ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки):

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная
школа №7" Голиков Александр Анатольевич путем вручения уведомления и копии распоряжения через
приемную вх. №149 от 04.02.2021г.

фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства

Лицо, проводившее проверку:

Государственный инспектор г. Ноябрьск по пожарному надзору – старший инспектор ОНОНГК ОНДиПР
по МО г. Ноябрьск УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО капитан внутренней службы Шекунов Михаил
Александрович.

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, проводившего проверку

При проведении проверки присутствовали:

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №7" Голиков Александр Анатольевич.

ФИО, должность руководителя либо иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

Краткая характеристика объекта. Здание МБОУ СОШ №7 трехэтажное, освещение естественное и электрическое, отопление центральное. Расстояние до ближайшего пожарного депо 2 км. В здании разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, в которой отражаются вопросы о порядке действия персонала в случае возникновения пожара. Проводятся инструктажи по мерам пожарной безопасности с персоналом под росписью в журнале инструктажей (2 раза в год). Разработаны и вывешены на видных местах планы (схемы) эвакуации людей при возникновении пожара. Осуществляются 2 раза в полугодие практические тренировки по эвакуации людей из здания на случай пожара. Сотрудники обучены по программе пожарно-технического минимума. Здание МБОУ СОШ №7 укомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушители) марки ОП-4. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) вывешены на видных местах. Во всем здании смонтирована автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара 3-го типа. Заключен договор на техническое обслуживание автоматических установок пожарной автоматики. Организовано проведение проверок работоспособности указанных систем с оформлением соответствующих актов. Смонтировано эвакуационное освещение.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов), (с указанием характера нарушений и лиц, допустивших нарушения): **не выявлено.**

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено.**

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного пожарного надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлено.**

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы: 1. Проверочный лист по итогам плановой проверки.

Государственный инспектор г. Ноябрьск по пожарному надзору – старший инспектор ОНОНГК ОНДиПР по МО г. Ноябрьск УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО капитан внутренней службы Шекунов Михаил Александрович

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору

«16» февраля 2021 года



подпись М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №7"

Голиков Александр Анатольевич

должность, фамилия, инициалы

«16» февраля 2021 года

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица проводившего проверку

Телефоны доверия:

Главное управление МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2-39-99

МЧС России: 8 (495) 400-99-99